

PLIK ROBOCZY, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – WYMAGA PRZEPROJEKTOWANIA DO PUBLIKACJI

KPI-5 Terminowość procesu 6.1 Przekazanie dobowego profilu zużycia dot. § 8 ust. 9 pkt. 1

Nazwa: KPI-5 Terminowość procesu 6.1 Przekazanie dobowego profilu zużycia

Wyznacza się dla:

- Komunikatów dotyczących danych pomiarowych przekazywanych do CSIRE w cyklu dobowym

Publikacja na Portalu Informacyjnym:

- Za okres: *jednego dnia, pięciu dni, miesiąca, sześciu miesięcy*
- Każdy powyższy okres w rozbiciu per podmiot EIC (4 okresy razy wszystkie wymagane EIC)
- Każdy powyższy okres łącznie agregat (4 razy)

Sposób realizacji:

Terminowość liczymy do 7 rano dnia następnego (biorąc pod uwagę dobę, za którą profil miał być przekazany).

Mianownik:

PL-096:

CK0201 - LZO - pełny

CK0202 - LZO - częściowy ze stycznikiem

CK0203 - LZO - częściowy bez stycznika

PL-095: E22 – Przyłączony

PL-082: CK0069 – Załączony

PL-099: E13 – Pomiar profilu obciążenia

Flaga, która w MDM nie uwzględnia profili dla liczników konwencjonalnych powinna zawierać element czasowy do rekonfiguracji po stronie algorytmu i zgodnie z obecnymi zapisami IRIESP-OIRE „5.4.4.2. Dla PP, w którym nie zainstalowano LZO, dobowy profil zużycia jest przekazywany do CSIRE począwszy od 2 lipca 2026 r. tj. od doby n przypadającej 1 lipca 2026 r.” w terminie po :

HasLateUpdate = FAŁSZ (flaga na PP, która wartość PRAWDA przyjmuje jeżeli: PL-099 Metoda Pomiaru <> E16 i PL-096 Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego = CK0204 - Licznik konwencjonalny lub CK0205 - brak układu pomiarowego, oraz w terminie >= 1 lipca 2026)